

**Hlášení správy VaK obce Prštice o přerušení dodávky vody ve vodovodním řadu obce
Prštice v pátek 26.6.2026**

Vážení občané,

na zdroji vody v Radosticích došlo dnes dopoledne k poruše sondy hladinoměru. Byla oznámena dočasná odstávka dodávky vody. Poruchu se podařilo odstranit kolem 14 hodiny. Voda přečerpaná do vodojemu na hranicích Radostice – Prštice byla spotřebiteli po přerušení čerpání okamžitě odebrána. Zdroje vody ve třech studních v obci Radostice jsou nyní pro doplnění vodojemu nedostatečné. Bude třeba doplnit vodojem přes noc na sobotu. Do té doby odběratelé na vodovodním řadu, kde není dostatečný hydrostatický tlak nebudou mít dodávku vody zcela zajištěnu.

Dodávku vody se podaří snad obnovit po doplnění vodojemu v sobotu ráno.

Jako náhradní zdroj vody je nyní k dispozici před budovou zámku v Pršticích cisterna s pitnou vodou Tatra 815 CAS 5 kubíků vody a cisterna Tatra 148 CAS 6 kubíků vody užitkové. Zde je voda k odběru v současném nouzovém režimu do obnovení dodávek vody z řadu kdykoliv.

O dalších událostech v dodávce vody vás budeme neprodleně informovat.

Ing Josef Daněk – starosta obce Prštice

Tel: 724 866 788