

## POPIS ŘEŠENÍ:

### Obecně

Jedná se o obnovu stávajícího venkovního vedení VN č. **VN161** ve stávající trase.

#### **Rozsah obnovy:**

Stávající venkovní vedení bude obnoveno po úsecích a to

- Od pb. č. 99-110
- Od pb. č. 123-188
- Od pb. č. 197-211h

Ve výše popsáném rozsahu rekonstrukce se vymění stávající podpěrné body, které jsou ve špatném technickém stavu za nové patřičně dimenzované a budou osazeny do míst původních stožárů a stávající vodiče za nové AIFe 110/22.

*Stavba bude projednána a odsouhlasena s dotčenými správci inž. sítí.*

## USTANOVENÍ ENER. ZÁK. Č. 458/2000 SB. A STAV. ZÁK. Č. 183/2006 SB., 350/2012 SB.

### Obecně

- Investorem (stavebníkem) distribučního el. zařízení nebo soustavy je provozovatel DS - E.ON Distribuce a.s., v souladu s platným zákonem č. 458/2000 Sb. Stavba zůstane v jeho správě a majetku.

### Objekt – Obnova venkovního vedení VN

- Z hlediska novely SZ č. 350/2012 Sb., kterým se mění zákon č.183/2006 Sb. se jedná o stavbu nadzemní distribuční soustavy elektřiny – dle §103, odst.(1), písm. e) 5 – stavební úpravu distribučního vedení, při které se nemění jejich vzhled a trasa.
- Stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

*Poštu zasílejte na adresu: ELING CZ s.r.o., Obřanská 101a, 614 00 Brno*

*S pozdravem  
Emil Smutný*

### Příloha:

1. Situace stavby

**ELING CZ s.r.o.**  
kanc.: Obřanská 915/101a, 614 00 Brno  
Tel.: +420 548 210 493  
IČ: 27752810